OZNACZENIE	G/1	G/2	G/3	G/4
PRĄD	23,6 A			21 A
MOC	Pi = 14,676 kW			Pi = 11,432 kW
PRZEKRÓJ	5 x 16			5 x 16
DŁUGOŚĆ	30			10 / 30
OPIS	Wyłącznik główny Tablicy T5 Sali	Kontrola napiecia Tablicy T5	Ochronniki przepięciowe kl"C" Tablicy T5 sali	Zasilanie tablicy T5 istn - I etap / T5/1 - II etap

5/11
1,0 A
150
3 x 1,5
40
Oświetlenie korytarza EWAKUACYJNE

5/12	5/12/1	5/13	5/14
1,0 A		2,3 A	2,8 A
Pi = 288 W		480	600
3 x 1,5	2 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
40	30	60	60
Oświetlenie korytarz	Oświetlenie korytarz sterowanie	Oświetlenie szatni 1	Oświetlenie szatni 2



Rozdzielnia sali T5

Pi = 14,7 kW

Psz = 11,5 kW

Uz = 400/230 V

Układ sieci: TNS

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

+ WYŁ. R.PRĄDOWE

MIASTOPROJEKT-GLIWICE
Spółka z o.o.

Nr umowy: 1/04/2013.

Obiekt: Inst. Elektryczne - Remont sali gimnastycznej z zapleczem w budynku Zespołu Szkół im.I. J.Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 - ETAP I

Stadium: PW - aktualizacja

Treść rys.: **Schemat Tablicy T5 - cz.1**

Skala: -

Funkcja	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Stalmach	137/90	
Sprawdził:	mgr inż. Bogusław Szpetman	127/91	

Data oprac.: 04. 2013.

Nr rys: **E-01**